



ASBL • VZW

Institut de recherche des revêtements, peintures et encres
Researchinstituut voor bekledingen, verven en inkten
Coatings Research Institute

avenue Pierre Holoffe 21
BE-1342 Limelette (België)

Téléphone +32 2 652 22 49
Fax +32 2 653 95 03
E-mail technology@cori-coatings.be

T.V.A./B.T.W. BE 407.593.208
ING 310-1781351-32

ANNEXE AU RAPPORT D'ESSAI ES100708.a

Nous pouvons conclure, sur la base des résultats mentionnés dans notre rapport d'essai ES100708.a, que le système de peinture Noxyde, appliqué sur de l'acier, résistant à
Un essai au brouillard salin de 1440 h conformément à la norme ISO 9227 – méthode NSS
Une condensation continue de 720 h conformément à la norme ISO 6270-2

répond à l'exigence de la classe de corrosivité **C5-M élevée** telle que définie dans la norme ISO 12944.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sophie Vonckx', with a stylized flourish above the name.

Sophie Vonckx
Resp. département d'essai